










## PROCÉDURE DE LIVRAISON (Réf. : 21P)

	30	GASOIL	 
	1202	FUEL	
PROTECTIONS		INTERDICTIONS	
   		   	
RESPECTER VOS PROPRES PROCÉDURES DE LIVRAISON RESPECTER LES INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LE RÉCEPTIONNAIRE			
Mesures préalables	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stationner le véhicule sur l'aire prévue à cet effet. Cette aire doit être propre, uniquement réservée au dépotage</li> <li>• Vérifier l'absence de feu nu ou de travaux à proximité</li> <li>• Positionner le véhicule dans le sens du départ</li> <li>• Mettre le frein de parking. Arrêter le moteur du véhicule, si celui-ci n'est pas utilisé pour le déchargement.</li> <li>• Caler dans les deux sens de déplacement. Baliser la zone</li> <li>• Vérifier la présence d'un extincteur prêt à être utilisé</li> <li>• Vérifier le code de danger et le n° ONU affichés sur le poste de remplissage (les mêmes que ceux figurant sur les plaques orange du véhicule-citerne)</li> <li>• <u>Prendre connaissance des consignes en cas d'accident, repérer les équipements de secours et d'intervention</u></li> <li>• Mettre les gants de protection et les autres EPI requis</li> <li>• Raccorder la prise de terre</li> <li>• Vérifier le circuit, les vannes et les équipements, l'absence d'anomalies sur le réservoir de stockage.</li> <li>• Vérifier le niveau et le volume libre dans le réservoir de stockage</li> </ul>		
Raccordement du flexible de livraison	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le bon état du raccord et du joint de remplissage du réservoir de stockage</li> <li>• Dérouler le flexible de livraison, vérifier son bon état et le bon état des raccords et joints</li> </ul>		
Livraison et contrôles en cours de livraison	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrir les vannes de transfert du produit et le cas échéant, la vanne de mise à l'air du réservoir de stockage</li> <li>• Démarrer la pompe</li> <li>• Surveiller le niveau dans le réservoir de stockage</li> <li>• <b>Surveiller en permanence le dépotage (côté véhicule-citerne et côté citerne de stockage)</b></li> <li>• Vérifier l'absence de fuite</li> <li>• En cas de fuite ou d'incident, arrêter immédiatement le dépotage, ne pas resserrer un raccord sous pression (voir les consignes affichées en cas d'accident)</li> <li>• En cas d'orage, arrêter le dépotage</li> </ul>		
Arrêt de livraison	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêter la pompe. Fermer la vanne côté citerne du véhicule</li> <li>• Purger le flexible de livraison dans le réservoir de stockage</li> <li>• Fermer la vanne côté réservoir de stockage ainsi que le cas échéant, la vanne de mise à l'air</li> <li>• Dévisser le raccord du flexible côté réservoir de stockage, récupérer les égouttures</li> <li>• Remettre en place le flexible dans le véhicule</li> <li>• Vérifier l'étanchéité des vannes sur la citerne du véhicule et sur le réservoir de stockage</li> <li>• Remettre le bouchon sur la sortie de la vanne de déchargement du véhicule-citerne</li> </ul>		
RANGER CONVENABLEMENT LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS AVANT DE RANGER LES CALES DES ROUES ET DE MONTER DANS LA CABINE, VÉRIFIER LA FERMETURE DU COFFRE ET QUE TOUT EST EN ORDRE POUR LE DÉPART DU VÉHICULE			
Document AFGC (Association Française des Gaz Comprimés) : N°21 P Procédure Fuel – Rév. 02 date : 04/2014			

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'ACCIDENT EN LIVRAISON (Réf. : 21C)

	30	GASOIL	 
	1202	FUEL	
<b>Phrases de risques :</b> Hydrocarbure liquide, nocif et inflammable dangereux pour l'environnement aquatique <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>R10</b> : Inflammable</li> <li>▪ <b>R40</b> : Possibilité d'effet irréversible</li> <li>▪ <b>R65</b> : Peu provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion</li> </ul>			
<b>Phrases de sécurité :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>S36/37</b> : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés</li> <li>▪ <b>S 61</b> : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter la Fiche de Données de Sécurité</li> <li>▪ <b>S 62</b> : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin</li> </ul>			
PROTECTIONS		INTERDICTIONS	
   		   	
CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT			
Petite fuite ou ouverture d'une soupape sur l'installation du client	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêter le déchargement. Intervenir obligatoirement avec des protections individuelles</li> <li>• Avant de resserrer un raccord, faire chuter la pression. Ne jamais resserrer un raccord sous pression. Arrêter la fuite seulement si cela est possible et sans danger</li> <li>• Ne pas décharger si la fuite ne peut être étanchée</li> <li>• Utiliser les moyens d'absorption mis à votre disposition</li> </ul>		
Épandage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêter le déchargement. Prévenir le responsable du site. Le cas échéant, déclencher l'alarme</li> <li>• Baliser la zone de danger et en interdire l'accès aux personnes non autorisées</li> <li>• Arrêter la fuite seulement si cela est possible et sans danger</li> <li>• En cas de danger pour les personnes ou l'environnement, appeler les pompiers</li> <li>• Si possible, protéger les égouts contre un déversement accidentel (obturateurs d'égouts)</li> </ul>		
Incendie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêter le déchargement. Prévenir le responsable du site. Le cas échéant, déclencher l'alarme</li> <li>• Suivre les instructions du site de déchargement</li> <li>• N'intervenir que sur des petits feux n'impliquant pas la matière dangereuse</li> <li>• Moyens d'extinction appropriés : mousse, CO2, poudre</li> <li>• Eau interdite sous forme de jet bâton</li> <li>• Protéger les égouts contre un déversement accidentel (obturateurs d'égouts)</li> </ul>		
Accident Premiers soins	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de brûlures, ne pas enlever les vêtements qui collent à la peau</li> <li>• En cas de petites brûlures sur la peau, arroser abondamment avec de l'eau (utiliser les sources d'eau disponibles (douche, rince œil, réserve d'eau à bord du véhicule), consulter rapidement un médecin</li> <li>• En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau en écartant les paupières, consulter un spécialiste</li> <li>• En cas d'exposition à des concentrations élevées de vapeur, transporter la victime à l'air libre, la garder au chaud et au repos</li> <li>• En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et faire transférer rapidement en milieu hospitalier</li> </ul>		
Secours à appeler		Secours : <b>112</b> Pompiers : <b>18</b> SAMU : <b>15</b> Hôpital :                      Secours usine : N° d'urgence du fournisseur :	
Document AFGC (Association Française des Gaz Comprimés) : N° 21 C Consigne Fuel - Rév. 02 Date : 04/2014			